



- YDY 3x1.5 mm2 - ośw.zewn. wejścia
- 5xLgY 16 w BD-50 p/l- w/z
- YDY 3x1.5 mm2 p/l- ośw. kl. schod.
- YDY 3x2.5 mm2 p/l- ośw. piwnicy kl. 2 z TA2
- YDYp 3x6 mm2 p/l- zasil. TA kl. 2
- 5xLgY 16 w BD-50 p/l- w/z kl. 2
- YDY 3x2.5 mm2 p/l- ośw. piwnicy kl. 2 z TA2
- 5xLgY 16 w BD-50 p/l- w/z kl. 3
- YDY 3x2.5 mm2 p/l- ośw. piwnicy kl. 2 z TA2
- YDYp 3x6 mm2 p/l- zasil. TA kl. 1
- 5xLgY 16 w BD-50 p/l- w/z kl. 1
- YDY 3x2.5 mm2 p/l- kl. schod. 2
- YDY 3x2.5 mm2 p/l- ośw. Zewn. wejścia kl. nr. 2

- obudowy tablic malowane proszkowo w kolorze RAL-7035
- drzwiczki w tablicach wykonać z blach o gr. min. 0,8 mm z zamkiem patentowym
- wyposażenie tablic zgodnie ze schematem ideowym zasilania
- "obudowy z indeksem" \* \* " przystosować do montażu zamka typ "masterkey" zgodnym ze standardem Energa-Operator RD-Konin
- przewody oświetlenia klatek schodowych układać w listwie instalacyjnej LE 32/25 na tynku
- podejścia do opraw oświetleniowych w piwnicy wykonać z puszek odgających n/t mocowanych do koryta
- dopuszcza się zastosowanie innych opraw oświetleniowych o parametrach nie gorszych od opraw zawartych w projekcie

**UWAGI**

**LEGENDA**

- - przycisk "światło" natynkowy szczelny
- - łącznik 2-biż n/t szczelny
- - łącznik 1-biż n/t szczelny
- - łącznik schodowy n/t szczelny
- - gniazdo wtykowe 230V natynkowe szczelny
- - koryta kablowe OC BAKS 200x60x200 perforowane do montażu na uchwytach sufitowych
- - w/z-ty pionowy lokatorskie
- - zasilanie tablic lokatorskich
- - instalacja oświetlenia administracyjnego
- - szyna połączeń wyrównawczych
- - złącze pomiarowe doziemne Elektroplast
- - uzium szplikowy DFeZn fi 20 mm

**WYKAZ OPRAW**  
prod. "LENA-LIGHT"

- A - oprawa sufitowa LED typ CAMERA LED 12W, IP-44, IK-10, 4000K
- B - oprawa sufitowa POINT LED 8W, IP-44, 4000K
- C - oprawa naścienna SQUARE LED 8W, IP-54, IK-10 4000K

**Samoczynne Wyłączenie Zasilania**

<p><b>PPUH - Instalacje Elektryczne</b>          ul. Armii Krajowej 9/1, 62-504 Konin, tel. +48 627773694          e-mail: ry.szczepan@ppuh.com.pl, ry.szczepan@ppuh.com</p>	
<b>INWESTOR</b>	Współnota Mieszkańców ul. Energetyka 2 w Koninie
<b>TEMAT</b>	Remont instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym w Koninie ul. Energetyka 2
<b>FAZA</b>	Projekt budowlano wykonawczy
<b>BRANŻA</b>	ELEKTRYCZNA
<b>OPRACOWAŁ</b>	mgr inż. Ryszard Pawlicki mgr inż. Ryszard Pawlicki spec. instalacyjno-budowlany
<b>PROJEKTOWAŁ</b>	mgr inż. Ryszard Pawlicki mgr inż. Ryszard Pawlicki spec. instalacyjno-budowlany
<b>SPRAWDZIŁ</b>	
<b>DATA OPRACOWANIA</b>	grudzień 2019r.
<b>TREŚĆ RYSUNKU</b>	Instalacje elektryczne wewnętrzne - Izol. parter kl. 2.3
<b>SKALA</b>	.....
<b>NR RYSUNKU</b>	<b>E-08</b>