



LEGENDA:

111 +20 °C
Φwym: 2818 W

opis pomieszczenia:
zapotrzebowanie na ciepło,
nr pomieszczenia, temp. obl.

C11-600
[1000 mm]

grzejnik stalowy, płytowy

SAN11
[400 mm]

grzejnik łazienkowy

przewody Z+P

1,50

zawór termostatyczny z
wymaganą nastawą wstępną

1

oznaczenie/ numer pionu

instalacja c.o. – zasilanie/powrót (instalacja w mieszkaniach)

instalacja c.o. – zasilanie/powrót (zasilanie rozdzielaczy)

Nazwa obiektu	Budynek wielorodzinny Kategoria obiektu - XIII			
Temat	Remont budynku, termomodernizacja, montaż węzła cieplnego 2-funkcyjnego (ogrzewanie + cw)			
Inwestor	Miasto Konin reprezentowane-PGKiM sp. z o.o. w Koninie 62-500 Konin ul. Marii Dąbrowskiej 8			
Adres inwestycji	62-500 Konin ul. 3 Maja 34 działka geodezyjna nr 184/2, obręb 0018 Starówka			
Rysunek	Rzut I piętra - instalacja ogrzewania			
Branża	Sanitarna			
Wykonał	mgr inż. Martyna Masny-Gaździk upr. nr SLK/6681/PWBS/17	Data 11.2022	Skala:	Nr rys.
Opracował	inż. Tomasz Bieniek	11.2022	1 : 50	IS-03